Приложение №3

№п/п	Наименование	Мощн. Гкал/час (отопл.) с тепло-потерями 13%	Мощн. Гкал/час (ГВС)
	Жилое образование №1(больничный)		
1	Котельная ЦРБ	0.7905	0.1748
2	Котельная Детского дома	0.4742	0.1049
3	Котельная РОВД	0.056	0.014
4	Котельная РОВД	0.076	0.019
5	Котельная д/сада	0.064	0.016
5а	Пром. котельная ГП КрайДЭО	0.33	0.047
	Итого:	1.7907	0.3757
			2.1664
	Жилое образование №2(центральный)		
6	Котельная ЦК новая	1.009	0.305
7	Котельная ЦК старая	0.605	0.134
8	Котельная производства БПК	0.237	0.052
9	Котельная по ул. Детства	1.3446	0.297
	Итого:	3.1962	0.788
			3.9839
	Жилое образование №3(АТП)		
10	Котельная д/сада ЛПХ	0.523	0.117
11	Котельная ПУ-83	0.078	0.019
12	Котельная ПУ-83	0.098	0.024
13	Котельная АТП	1.2	0.16
14	Котельная школы №2	0.3583	0.079
	теплопотери 13%	0.1023	—
	Итого:	2.2654	0.399
			2.6644
			8.8147





Перв. примен.

Справ. №

Разраб.				Вариант №3	Лит.	Лист	Листов
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							

Копировал Формат А2